



ANYAGTÁBLÁZAT:

Megnevezés	Anyaga
Ház	ASTM A216 Gr WCB
Ülékgyűrű *	A216 Gr WCB
Záróék *	A216 Gr WCB+13%Cr
Orsó	A182 F6
Szegcsavar	A193 B7
Csavaranya	A194 2H
Ház-fedél tömítés	Saválló acéllal erősített grafit
Fedél	A216 Gr WCB
Tömszelence tömítés	Grafit
Kengyel	A276 T410
Orsó anya	1025
Kézikerék	Öntöttvas
Fűtőköpeny	1.4408
Fűtőcsatlakozás	1.4408

FŐ JELLEMZŐK:

Kivitel : oválházú éktolózár
 PN : 16/25/40/64
 T max. °C : 425°C
 Csatlakozás : DIN 2526 karima
 Beépítési hossz : DIN 3202
 Fűtőköri csatl. : DN32 karima
 + leeresztő csavar

Típus	Stellit ülék esetén	DN	L/16bar L/25bar	L/40bar L/64bar	a	b	k	d	n
TZH-DN050-GSC	-ST	50	250	250	170	35	85	14	4
TZH-DN065-GSC	-ST	65	270	290	185	40	100	18	4
TZH-DN080-GSC	-ST	80	280	310	195	45	100	18	4
TZH-DN100-GSC	-ST	100	300	350	205	50	100	18	4
TZH-DN125-GSC	-ST	125	325	400	225	50	100	18	4
TZH-DN150-GSC	-ST	150	350	450	230	80	100	18	4
TZH-DN200-GSC	-ST	200	400	550	270	100	100	18	4
TZH-DN250-GSC	-ST	250	450	650	305	140	100	18	4
TZH-DN300-GSC	-ST	300	500	750	335	160	100	18	4